



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1110C4212
報告編號： C1114212-1~4

地下水 11.11

備註：

1. 本樣品報告共5頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：

王昭燕



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04

黃淑貞



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：一號井過濾前 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1110C4212 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：111年11月09日11時30分 收樣時間：111年11月09日 報告日期：111年11月18日 報告編號：C1114212-1
---	---

樣品報告編號		C1111109CU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		地下水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
砷	mg/L	*0.0004				NIEA W434.54B	0.01	定量值=0.0010
硝酸鹽氮	mg/L	1.08				NIEA W419.51A	10	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：一號井過濾後
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4212
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日11時33分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月18日
報告編號：C1114212-2

樣品報告編號		C1111109CV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		地下水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	4	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/4, 3	NIEA E230.55B	6	
砷	mg/L	ND				NIEA W434.54B	0.01	MDL=0.0003
硝酸鹽氮	mg/L	1.13				NIEA W419.51A	10	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4212
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日11時41分
採樣地點：四號井過濾前	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114212-3
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		地下水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	2	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/2, 2	NIEA E230.55B	6	
砷	mg/L	*0.0003				NIEA W434.54B	0.01	定量值=0.0010
硝酸鹽氮	mg/L	2.83				NIEA W419.51A	10	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4212
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日11時45分
採樣地點：四號井過濾後	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114212-4
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		地下水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
砷	mg/L	0.0012				NIEA W434.54B	0.01	
硝酸鹽氮	mg/L	2.81				NIEA W419.51A	10	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1110C4212
報告編號： C1114212-5~-8

備註：


- 1.本樣品報告共5頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

第1頁共5頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：一號井過濾前
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4212
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日 11時30分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月18日
報告編號：C1114212-5

樣品報告編號		C1111109CU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		地下水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	78	111年11月09日 18時00分	TGE Agar	1倍/15, 16	NIEA E203.56B	100	
<input type="text" value="以下空白"/>								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4212
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日11時33分
採樣地點：一號井過濾後	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114212-6
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CV				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		地下水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	68	111年11月09日 18時00分	TGE Agar	1倍/13, 14	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4212
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日 11時41分
採樣地點：四號井過濾前	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114212-7
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		地下水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	53	111年11月09日 18時00分	TGE Agar	1倍/10, 11	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：四號井過濾後
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4212
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日11時45分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月18日
報告編號：C1114212-8

樣品報告編號		C1111109CX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		地下水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	111年11月09日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								