

曦望居熱水缺水緊急應變公告

一、供水系統修繕

(一)114年4月1日，已請廠商緊急入校進行修繕，經檢修發現屬熱水控制開關及抽水馬達毀損，現階段已做緊急修復(部分零件仍需汰換)，目前可供應熱水使用。

(二)4月3日，俟廠商備妥損壞材料後，隨即安排汰換，藉此解決熱水缺乏問題。

二、加開中大會館房間，作為應變洗澡間：加開房間共計4間，房號：105、106、116及118。請有需求宿民至傳達室借用，請管理員協助開啟門禁。

三、加開早上熱水時段：時間為114年4月2日下午1時至4月3日凌晨2時。



值班管理員：0919-019-564、0919-019-714

學務處住宿服務組 敬